



Директор МБОУ СОШ с.Новоникольска
Е.В.Булашова

22 мая 2023 года



«СОШ с.Новоникольска»

Зачальник лагеря с дневным
пробыванием
Е.А.Ершова

22 мая 2023 года

Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1 Территория лагеря должна постоянно содержаться в чистоте.
- 1.2 Эвакуационные проходы и лестницы не загромождать каким – либо оборудованием и предметами.
- 1.3 В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок
- 1.5 Опасушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1.5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.6 Исправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.7 По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается

- 2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2 Курить в помещениях учреждения.
- 2.3 Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п. в чердачных помещениях.
- 2.4 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы.
- 2.5 Забивать гвоздями двери эвакуационных проходов.
- 2.6 Оставлять без присмотра включенные в сеть приборы.
- 2.7 Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 2.8 Применять для освещения свечи, керосиновые лампы
- 2.9 Закрывать помещения по окончании рабочего дня без проведения тщательного осмотра их, выявления и устранения недостатков, могущих привести к пожару

При проведении мероприятий

- 3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий в лагере несет руководитель

3.2. Перед началом проведения культурно – массовых мероприятий тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы, наличие и исправность средств пожаротушения

3.3. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно – массовых мероприятий

4. На время проведения культурно - массовых мероприятий должно быть назначено дежурство воспитателей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.5. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару

3.6. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов

3.7. Полностью гасить свет во время спектаклей или представлений

4 Действия при возникновении пожара.

4.1. Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п), ОБЯЗАН:

4.2. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01.

4.3. Четко назвать адрес: место возникновения пожара, а также свою должность и фамилию.

4.4. Сообщить о пожаре другим работникам и поставить в известность начальника лагеря и администрацию школы

4.5. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и персонал из помещения.

4.6. Покидая помещение закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма.

4.7. После эвакуации проверить наличие детей по спискам.

4.8. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара, ознакомиться в здании со средствами пожаротушения

5 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

5.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону

5.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям, инструктору по физической культуре, а также другим работникам лагеря нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.

5.3. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания детей в опасной зоне, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах

5.4. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

Ознакомлены: